



vydává

# OSVĚDČENÍ

č. ZSTV-04-124

na výrobek:

**Dřevěné okno a balkónové dveře zdvojené, typ LINAT**

SKP: 20.30.11

žadatel:

**LINETA Severočeská dřevařská společnost a.s.**

**Poupětova 3, 170 04 Praha 7**

**IČ: 14867770**

výrobce:

**LINETA Severočeská dřevařská společnost a.s.**

**provozovna: Božtěšická 19, 400 21 Ústí nad Labem**

**IČ: 14867770**

Zkušebna STV tímto Osvědčením osvědčuje, že:

- u vzorku výrobku zjistila shodu následujících vlastností se základními požadavky norem:  
Rozměrové tolerance – ČSN 74 6101; Součinitel prostupu tepla – ČSN 73 0540-2, tabulka 3;  
Průvzdušnost – třída 3 (dvoukřídlové okno) a třída 4 (jednokřídlové okno a balkónové dveře)  
podle ČSN EN 12207; Vodotěsnost – třída 9A (dvoukřídlové okno) a třída E900 (jednokřídlové  
okno a balkónové dveře) podle ČSN EN 12208; Odolnost proti zatížení větrem – třída C3 podle  
ČSN EN 12210; Únosnost bezpečnostních zařízení – prEN 14351-1.

Toto Osvědčení je vystaveno na základě Protokolu o zkouškách č. AZL-115-04 vydaného Zkušebnou STV dne 4.6.2004 a Protokolu o výpočtu součinitele prostupu tepla U podle ČSN EN ISO 10077-1 č. V-084-04 vydaného Zkušebnou STV dne 4.6.2004. Protokoly jsou nedílnou součástí Osvědčení.

**Datum vydání: 4.6.2004**

**Platnost do: 4.6.2007**



**Doc. Ing. Josef Polášek, Ph.D.**  
vedoucí Zkušebny STV