



vydává

OSVĚDČENÍ

č. ZSTV-05-041

na výrobek:

Dřevěné dveře vchodové rámové

SKP: 20.30.11

žadatel:

České dřevařské závody Praha, a.s.

Poupětova 3, 170 00 Praha 7

IČ: 00014010

výrobce:

České dřevařské závody Praha, a.s.
závod Velký Osek

Na Stráži 126, 281 51 Velký Osek

IČ: 00014010

Zkušebna STV tímto Osvědčením osvědčuje, že:

- u vzorku výrobku zjistila shodu následujících vlastností se základními požadavky norem:
Rozměrové tolerance – výška, šířka, tloušťka a pravoúhlost – požadavek Zkušebny STV;
Rozměrové tolerance – hloubka a šířka polodrážky a rozmístění závěsů – ČSN 74 6401; Celková rovinnost – požadavek Zkušebny STV; Součinitel prostupu tepla – ČSN 73 0540-2, tabulka 3;
Odolnost proti nárazu měkkým a těžkým tělesem – třída 3 podle ČSN EN 1192; Průvzdušnost – třída 3 podle ČSN EN 12207; Vodotěsnost – třída 4A podle ČSN EN 12208; Odolnost proti zatížení větrem – třída C3 podle ČSN EN 12210.

Toto Osvědčení je vystaveno na základě Protokolu o zkouškách č. AZL-045-05 vydaného MZLU v Brně, Zkušebnou STV, AZL č. 1030.1 dne 31.03.2005 a Protokolu o výpočtu součinitele prostupu tepla U podle ČSN EN ISO 10077-1 č. V-031-05 vydaného Zkušebnou STV dne 31.03.2005. Protokoly jsou nedílnou součástí Osvědčení.

Datum vydání: 01.04.2005

Platnost do: 01.04.2010



Prof. Ing. Josef Polášek, Ph.D.
vedoucí Zkušebny STV